



APAM Esercizio S.p.a.

Procedura aperta per la realizzazione di un impianto di rilevazione gas metano e di fumo/incendio presso il deposito Apam di Mantova (CIG 80443843AE - CUP F62F19000090005)

Informazioni sulla gara	
ID	948
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Criterio del minor prezzo
Protocollo:	8866
CIG:	80443843AE
CUP:	F62F19000090005
Tipo di fornitura:	Lavori
Atto di riferimento:	Determina n. 319/2019 del 09/05/2019
RUP:	Alberto Spaggiari
Responsabile dell'esecuzione del contratto:	Responsabile Impianti e Logistica, ing. Pellegrino Guerra
Per richiedere informazioni:	I concorrenti potranno ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare esclusivamente alla Stazione Appaltante attraverso la piattaforma di gara telematica, entro e non oltre il 23/10/2019.
Stato:	Aggiudicata
Soggetto aggiudicatore:	APAM Esercizio S.p.a.
Centro di costo:	Ufficio Acquisti
Destinatario fornitura/servizio:	Ufficio Acquisti
Aggiudicatario:	NVS
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:	129.003,82 €
Data di aggiudicazione:	29 settembre 2020
	<p><b>SOPRALLUOGO</b></p> <p>I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, <b>entro il giorno 21/10/2019, un sopralluogo obbligatorio.</b></p> <p>I concorrenti devono inoltrare alla stazione appaltante (<a href="mailto:apamacquisti@legalmail.it">apamacquisti@legalmail.it</a>), una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica, cui indirizzare la convocazione.</p> <p><b>ART. 14 -MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</b></p>

**Comunicazione:**

La procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun operatore economico deve poter disporre di un pc dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Per poter partecipare sarà necessario procedere con la registrazione alla piattaforma telematica all'indirizzo <http://apam.acquistitelematici.it>, compilando i campi richiesti e ottenendo le proprie credenziali USERNAME e PASSWORD, con cui accedere al portale e visualizzare il dettaglio della procedura di gara.

Il plico telematico sarà composto da una **SEZIONE AMMINISTRATIVA** e una **SEZIONE ECONOMICA**.

**ART. 15 -NORME DISCIPLINANTI LE**

**PROCEDURE TELEMATICHE**

Il Gestore del Sistema, MediaConsult srl, è il soggetto incaricato da APAM alla esecuzione dei servizi di

gestione e conduzione del sistema e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema medesimo, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in materia di trattamento dei dati personali.

La chiusura dei termini per la partecipazione alla procedura di gara è effettuata automaticamente dal Portale ed avviene simultaneamente alla data e all'ora indicate nella lettera di invito. L'offerta sarà accessibile alla Stazione appaltante solo successivamente al termine per la presentazione delle offerte.

Maggiori informazioni sul funzionamento della piattaforma sono disponibili nella sezione "Manuali - guide" presenti nell'homepage del portale (<http://apam.acquistitelematici.it>).

APAM non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione alla presente procedura da parte dei concorrenti e non garantisce la continuità del servizio di gare online, né

l'operatività e la compatibilità della piattaforma telematica con i sistemi informativi hardware e software dei

concorrenti, così come non è responsabile per la disponibilità continua delle linee telefoniche e delle apparecchiature che i concorrenti utilizzano per presentare le offerte e/o partecipare alle gare online.

#### Importi e oneri

<b>Importo complessivo a base d'asta:</b>	148.750,00 €
<b>Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:</b>	144.750,00 €
<b>Oneri:</b>	4.000,00 €
<b>Garanzia fideiussoria:</b>	2.975,00 €

#### Date pubblicazione e scadenza

<b>Data inizio partecipazione:</b>	01 ottobre 2019 18:45:00
<b>Termine ultimo per la presentazione di quesiti:</b>	23 ottobre 2019 23:59:00
<b>Data scadenza:</b>	31 ottobre 2019 23:59:00

#### Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa

All.1 Domanda di partecipazione alla procedura
All.2 DGUE
Abilitazione lett. G DM 37/2008
Copie dei bilanci con nota integrativa
All.3 Dichiarazione di accettazione dei costi della sicurezza
Procura e/o documentazione aggiuntiva (ove necessario)
Copia certificato di regolare esecuzione
Cauzione provvisoria
Curriculum Vitae professionista
Schede tecniche e tabelle comparative prodotti offerti
Copia del Bando e Disciplinare di gara
Copia del Capitolato Speciale d'Appalto - norme amministrative
Copia del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche
All.4 Attestazione di avvenuto sopralluogo
Documentazione relativa al ricorso all'avvallimento (eventuale)
Fotocopia documento d'identità dichiarante con dichiarazione di conformità all'originale
All.1.A alla Domanda di partecipazione alla procedura

<b>Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica</b>
All.5 Offerta economica

<b>Documentazione gara</b>
Bando e Disciplinare di gara
Capitolato Speciale d'Appalto - norme Amministrative
Capitolato Speciale d'Appalto - norme Tecniche
All. Tavola 1
Computo metrico

**Chiarimenti**

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<p>Buongiorno, al punto 7.3 del bando di gara Requisiti di capacità tecnico- professionale al punto 5 viene richiesto : " aver svolto, negli ultimi 5 anni, incarichi di progettazione esecutiva degli impianti elettrici, di cui almeno n.1 incarico, con compenso unitario pari o superiore a € 5.000,00" questo requisito deve appartenere al progettista incaricato in caso di aggiudicazione? Inoltre nel nostro staff disponiamo di diversi ingegneri progettisti quindi il possesso del requisito appartiene alla società non direttamente al progettista. Chiedo un chiarimento in merito a quanto sopra esposto. Cordiali Saluti.</p>	<p>In riferimento all'art. 7.3 del Bando e Disciplinare di gara, l'operatore economico concorrente dovrà presentare il CV del professionista (o dei professionisti) e del collaboratore abilitato (o dei collaboratori), anche dipendente, che verrà incaricato della progettazione esecutiva degli impianti elettrici. In caso di presenza di staff di professionisti/collaboratori, il requisito di "aver svolto, negli ultimi 5 anni, incarichi di progettazione esecutiva degli impianti elettrici, di cui almeno n.1 incarico, con compenso unitario pari o superiore a € 5.000,00", può essere posseduto dalla società, purché i professionisti/collaboratori siano in possesso degli altri requisiti richiesti.</p>
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<p><b><i>Sulla piattaforma telematica di gara, l'allegato 1 "Domanda di partecipazione" presenta in alto a destra il nome Allegato 1A.</i></b></p> <p><b><i>Si chiede di mettere a disposizione l'Allegato 1 corretto.</i></b></p>	<p>Si informa che sulla piattaforma di gara telematica è stato inserito l'Allegato 1 corretto.</p>
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<p><b><i>Nel caso un operatore economico possieda la certificazione SOA OS30 classifica VIII e OS5 Classifica IIIBis, si chiede se sia possibile non compilare la sezione B "Requisiti di capacità economico-finanziaria" del DGUE in quanto con queste categorie soddisfiamo i requisiti richiesti.</i></b></p>	<p>In base all'art. 84 D. Lgs. 50/2016, i soggetti esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro possono provare il possesso dei requisiti di partecipazione mediante possesso di attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da parte di appositi organismi di diritto privato autorizzati (società organismi di attestazione). Pertanto, la sezione B del DGUE può non essere compilata dall'operatore concorrente.</p>
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<p><b><i>In riferimento dell'art. 7.3 "Requisiti di capacità tecnico-professionale" del Bando e disciplinare di gara, in particolare al possesso della laurea in ingegneria o architettura, con iscrizione ai rispettivi Albi, si richiede se il professionista può essere un perito industriale iscritto all'albo, fermo restando tutti gli altri requisiti richiesti.</i></b></p>	<p>Si conferma che il professionista che verrà incaricato della progettazione esecutiva degli impianti elettrici deve essere in possesso della laurea in ingegneria o in architettura con iscrizione al rispettivo Albo professionale.</p>
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<p><b><i>Nonostante l'importo dei lavori sia al di sotto della soglia dei 150.000€, rispetto ai requisiti di idoneità professionale è necessario per questo appalto specifico il possesso della certificazione SOA. Si chiede conferma che tale requisito sia obbligatorio per le categorie OS30 - OG11 in fase di accreditamento sul portale APAM.</i></b></p>	<p>In relazione alla procedura aperta per la realizzazione di un impianto di rilevazione gas metano e di fumo/incendio presso il deposito APAM di Mantova, si segnala che nel Bando e Disciplinare di gara non è previsto il possesso, da parte degli operatori economici partecipanti, di attestazioni Soa, come requisito di idoneità professionale.</p>

Domanda	Risposta
<p><b>Con riferimento al punto 7.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale, in particolare alla dichiarazione di “aver realizzato, negli ultimi tre esercizi ( 2016-2017-2018) almeno n. 1 impianto inerente la rilevazione della presenza di gas metano, con certificato di regolare esecuzione”, si richiede se verrà ritenuto equipollente una dichiarazione attestante la realizzazione di un impianto antincendio provvisto di sensori di rilevazione della presenza di gas metano accompagnata da un Certificato di Collaudo generale dell’opera.</b></p>	<p>Si ritiene valida la presentazione di una dichiarazione attestante la realizzazione di un impianto antincendio provvisto di sensori di rilevazione della presenza di gas metano, accompagnata da Certificato di Collaudo Generale dell’opera, inerente anche alla parte impiantistica elettrica in oggetto</p>
Domanda	Risposta
<p><b>Rispetto ai requisiti di capacità tecnico-professionale, per Certificato di Regolare Esecuzione di almeno n°1 impianto di rilevazione GAS richiesto tra i requisiti - è ritenuta valida qualsiasi Dichiarazione di Conformità relativa ad impianti realizzati in ambito civile/privato (o soggetto pubblico di diritto privato) e non necessariamente il certificato di regolare esecuzione rilasciato da soggetto pubblico?</b></p>	<p>Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale, si informa che, ai fini della dimostrazione dei suddetti requisiti, la Dichiarazione di Conformità non è ritenuta sufficiente. Si conferma, pertanto, il <u>Certificato di Regolare Esecuzione</u> o <u>Certificato di Collaudo Generale</u> dell’opera.</p>
Domanda	Risposta
<p><b>Con la presente chiediamo se la realizzazione degli impianti deve essere effettuata in esecuzione antideflagrante, tubo Tax o semplicemente in tubo PVC.</b></p>	<p>Si informa che per la realizzazione degli impianti NON possono essere utilizzate normali tubazioni in PVC.</p>
Domanda	Risposta
<p><b>Il portale telematico richiede obbligatoriamente di caricare l'allegato 1A mentre all’art. 17 “Documentazione amministrativa” del Bando di gara tale documento non è obbligatorio. Si chiedono chiarimenti per procedere.</b></p>	<p>Si conferma che sulla piattaforma telematica di gara, l’operatore economico concorrente non è obbligato ad inserire l’Allegato 1A, relativo alle dichiarazioni dei soggetti di cui all’art. 80 c.3 D. Lgs. 50/2016, qualora tali dichiarazioni siano rese dal sottoscrittore nel DGUE (Allegato 2), per quanto di sua conoscenza.</p>
Domanda	Risposta
<p><b>Si chiede in che punto della sezione C - CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI del DGUE si devono inserire le dichiarazioni relative alla realizzazione negli ultimi 3 esercizi finanziari di 1 impianto inerente la rilevazione della presenza di gas metano (se al punto 1A e 1B o al punto 13) e se una volta indicato tale dato nel punto corretto si possa tralasciare la compilazione degli altri punti in quanto la nostra ditta possiede regolare certificazione SOA.</b></p>	<p>La dichiarazione relativa alla realizzazione di un impianto inerente la rilevazione di gas metano e di fumo/incendio deve essere inserita al punto 1a) della sezione C: capacità tecniche e professionali del DGUE, in quanto trattasi di lavori.</p> <p>Per quanto riguarda la compilazione dei punti del DGUE, si veda la risposta al Quesito n. 3.</p>

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<i><b>È possibile avere un computo metrico opere valorizzato?</b></i>	Si informa che sulla piattaforma di gara telematica è stato pubblicato il computo metrico valorizzato.
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<i><b>Rispetto al punto 7.3 "Requisiti di capacità tecnico-professionale" del Disciplinare e Bando di Gara - per Certificato di Regolare Esecuzione di almeno n°1 impianto di rivelazione GAS richiesto tra i requisiti - è ritenuta valida qualsiasi DiCo relativa ad impianti realizzati in ambito civile/privato (o soggetto pubblico di diritto privato) e non necessariamente pubblico?</b></i>	Si veda la risposta al Quesito 9. Si conferma, pertanto, la richiesta di un Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo Generale dell'opera, anche rilasciato da un soggetto privato.
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<i><b>Rispetto alla progettazione esecutiva richiesta dal bando, in caso di attivazione da parte della stazione appaltante del solo stralcio 1, dovrà questa essere comunque riferita all'intero oggetto dell'appalto -ovvero agli stralci 1 e 2 officina e deposito?</b></i>	La progettazione esecutiva richiesta all'art. 9 del Bando e Disciplinare di gara dovrà riguardare entrambi gli stralci 1 e 2, in cui sono suddivisi i lavori, con distinzione delle due fasi.
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<i><b>Rispetto all'allegato Off.ta Economica - Tabella A2 - Fornitura e posa centralina per la rilevazione dei segnali dei rilevatori di fumo puntiformi.... - si richiede che la centrale sia soltanto predisposta per l'interfacciamento con quella relativa alla gestione dell'impianto fughe gas metano o vanno calcolati tutti gli elementi necessari a tale interfaccia? In tal caso si richiede di specificare il numero di moduli IN/OUT da prevedere in entrambe le centrali rispetto al numero di segnalazioni che si desidera interfacciare.</b></i>	Con riferimento al punto "Impianto di rilevazione fumo incendi" del Capitolato Speciale d'Appalto, si informa che la centralina deve essere fornita completa di tutti gli elementi necessari al funzionamento di almeno 60 rilevatori.
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<i><b>Si chiede se l'impianto elettrico al servizio "degli AERATORI e delle FINESTRE MOTORIZZATE" esistenti dovrà essere sostituito con nuovo impianto avente caratteristiche tali da poter funzionare in caso di incendio, pertanto utilizzando cavi resistenti al fuoco e sorgente di alimentazione privilegiata dedicata; oppure se tale impianto elettrico potrà rimanere quello esistente, realizzato con cavi ordinari e sorgente di alimentazione normale.</b></i>	Si comunica che l'impianto elettrico al servizio "degli AERATORI e delle FINESTRE MOTORIZZATE" esistenti NON verrà sostituito.
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<i><b>Si chiede se l'impianto di rilevazione incendio previsto nelle zone OFFICINA, CARROZZERIA E AUTORIMESSA realizzato con sistema a "rilevatori puntiformi di fumo" possa essere sostituito con sistema a "rilevatori lineari di fumo".</b></i>	Si conferma che l'impianto di rilevazione incendio previsto nelle zone OFFICINA, CARROZZERIA E AUTORIMESSA dovrà realizzato esclusivamente con sistema a "rilevatori puntiformi di fumo", come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Domanda	Risposta
<p><b><i>Si chiede se siete in possesso del progetto originale della rilevazione fumi completo di relazione tecnica e tavole firmate e timbrate da tecnico abilitato.</i></b></p>	<p>Si informa che il progetto originale della rilevazione fumi, completo di relazione tecnica e tavole firmate e timbrate da tecnico abilitato, NON è disponibile.</p>
Domanda	Risposta
<p><b><i>Si chiede se siete in possesso di SCIA dei Vigili del Fuoco dalla quale si evinca che gli ambienti da proteggere sono SOLO quelli indicati in planimetria oppure se gli impianti devono essere estesi a tutti i locali degli edifici in questione.</i></b></p>	<p>Si informa che Apam è in possesso di SCIA dei Vigili del Fuoco e che gli ambienti da proteggere sono SOLO quelli indicati negli elaborati allegati alla Documentazione di gara.</p>
Domanda	Risposta
<p><b><i>Con riferimento alla Tabella A2 dell'allegato 5 Offerta Economica, si rileva che non è stata prevista la sostituzione di ulteriori elementi quali cavi di segnale, targhe ottico-acustiche e pulsanti esistenti, necessari ai fini della certificazione dell'impianto. Tali attività saranno oggetto di variante delle opere in appalto?</i></b></p>	<p>Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si conferma quanto indicato nella Tabella A2 dell'allegato 5 Offerta Economica. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di regolarizzare la sostituzione di ulteriori elementi, necessari ai fini della certificazione dell'impianto (cavi di segnale, targhe ottico-acustiche e pulsanti esistenti), non previsti in sede di gara, in una fase successiva all'aggiudicazione della presente procedura di gara.</p>